



**Legende**

Leitungsinhalt und Werkstoff

Kaltwasser Red. Druck

Kaltwasser Einlagen

Warmwasser Vorlauf

Warmwasser Rücklauf

Warmwasser Einlagen

Schmutzwasser

Schmutzwasser Einlagen

Solar Rücklauf

Solar Vorlauf

CNS/VPE

VPE

CNS/VPE

CNS/VPE

VPE

Geberit Silent

Geberit Silent

CNS / Edelstahl-Spiralrohr, flexibel

CNS / Edelstahl-Spiralrohr, flexibel

Dämmungen Stärke und Material

Sanitär Versorgungsleitungen

DN

10-15

20-32

40-50

65-80

100-150

175-200

Dämmungsmaterial

Mantel

Zoll

3/8"-1/2"

3/4"-1 1/4"

1 1/2"-2"

2 1/2"-3"

4"-6"

7"-8"

Dämmungsmaterial

Mantel

Kaltwasser

30 mm

30 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

PIR

Hart PVC

Warmwasser

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

80 mm

80 mm

Mineralfüll

Hart PVC

Sanitär Entsorgungsleitungen

DN

56

60

70

90

100

125

Dämmungsmaterial

Mantel

PE/PE Silent

56

63

75

90

110

125

Falleleitungen sind in PE Silent auszuführen!

PE Silent Leitungen sind mit dem Geberit Dämmschlauch/Bandage Art. Nr. 305-312.921.00.1/300.007.00.2 zu dämmen!

Schleifungen und Etagen sind mit der Geberit Isol Schalldämmmatte/Bandage Art. Nr. 356.030.00.1/300.021.00.1 zu dämmen!

Sämtliche Leitungen sind mit Gummieinlagen in den Rohrschellen zu montieren!

Entwässerungskonzept

Planung und Ausführung nach Schweizer Norm 592 000 "Empfehlung Schweiz" Materialwahl gemäss Q-Plus

Hauptleitungssystem mit Bogen-Abzweiger

Klosettanlagen mit 6l Spülwassermenge

D - EFH Tobelhof		Pl. Nr.	1.1
Erdgeschoss		Pl. Gr.	60/84
Pilotprüfung 2019		Mst.	1 : 50
Gebäudetechnikplaner/-in Sanitär		Datum	15.09.2019
Datum:		Gez.	li
Name:			