



**SWISS
MADE**

Lüftungs- und Klimageräte

SKG / SZG / SAG


Planungsdokumentation
Version 3.0

Auswahldiagramm für Baugrößen 2.1 – 50

Auswahltabelle

für Baugrößen 51 – 84



Seiten 24-26



A = Max. Volumenstrombereich

B = Nennvolumenstrom bei Filterbelastung von 3400 m³/h pro Zelle (610 x 610 mm)

C = Anströmgeschwindigkeit auf lamellierte Stirnfläche des Wärmetauschers in m/s



Gehäuse-Ausführung

SKG-Z H+20mm
B+20mm

SAG H+40mm
B+40mm

Luftvolumenstrom in m³/h