

# Aufgabe 1

Diffuseur d'air	
Kranz	DD-VK-DN315 RA
Dimension	315 mm
Débit d'air	1000 m³/h

Dralldeckenluftdurchlass  
 Kranz DD-VK-DN315RA  
 Abmessungen 315 mm  
 Volumenstrom 1000 m³/h

Ø 500 3000 m³/h  
 4.2 m/s

suissetec

Druckverlustberechnung  
 Turnhalle

suissetec

Objekt: | Calcul de pertes de charge  
 Adresse: | Salle de gym

Objekt-Nr.: *	Gesamt: *
Plan-Nr.: *	Revised: *
Erstellt: *	Revised: *