


Position Druckverlustberechnung im Netz

Aktuelle Klappenposition in °

Gemessener Volumenstrom

Position	Perte de charge calculée du réseau	Position actuelle du clapet en °	Débit d'air mesuré
A-B	5 Pa	32 °	911 m³/h
A-C	15 Pa	27,5 °	1003 m³/h
A-D	25 Pa	18 °	1089 m³/h



suissetec

Abgleich der Luftdurchlässe

Zuluft in der Turnhalle

suissetec

Objekt: Equilibrage des diffuseurs

Kategorie: Pulsion salle de gym

Geprüft:
Plan-AH:
Lage:

Geprüft:
Revisé:
Revisé:

Aufgabe 2