

Tabelle Rohrweitenbemessung Wasser


Tronçon Teilstrecke	Unités de racc. Belastungswerte	Longueur tronçon m Länge in m Teilstrecke	Longueur totale m Gesamt- länge in m	Longueur tableau Tabellen-Länge	Diamètre Durchmesser
Nr	LU	m	m	m	mm
1	22	5	18	20	28
2	12	4	18	20	28
3	9	3	18	20	22
4	5	6	18	20	22
5	5	1	8	10	16

Punkteverteilung: 2.5  
2+1.5 = 3.5  
Total Kaltwasser = 11 Pkt. 5.0

Tabelle Rohrweitenbemessung Abwasser

Tronçon Teilstrecke	Unités de racc. WAS-Werte	Diamètre Durchmesser
Nr	DU	mm
A	0.5	ø 56
B	2	ø 90
C	0.8	ø 63
D	6.4	ø 110
E	0.8	ø 63
F	0.8	ø 75
G	0.8	ø 110
H	0.8	ø 63
I	0.8	ø 110

Punkteverteilung: 4.5  
Total Abwasser = 9 Pkt. 4.5



expert

7b

suissetec

2024

Qualifikationsverfahren  
Sanitärinstallateur/in EFZ

Pos. 1

Kandidat Name, Vorname:

Nullserie

Kandidat Nr.:

Dateiname:  
QV SAN EFZ Pos. 1\_7B RW EXP\_d

Gez./Dat.: hibe | juni\_21  
Geändert: hibe | jan\_22  
Geändert: hibe | nov\_22

Massstab: 1:50  
Format: A 3  
Blatt Nr.: 7B

Lösung