

Tableau de dimensionnement des conduites d'alimentation

Tronçon	Unités de racc.	Longueur tronçon m	Longueur totale m	Longueur tableau Tabellen-Länge	Diamètre Durchmesser
N°	LU	m	m	m	mm
1	22	5	18	20	28
2	12	4	18	20	28
3	9	3	18	20	22
4	5	6	18	20	22
5	5	1	8	10	16

Répartition des points 2.5

2+1.5 = 3.5

Total eau chaude = 11 Pts.


5.0

Tronçon	Unités de racc.	Diamètre
N°	DU	mm
A	0.5	ø 56
B	2	ø 90
C	0.8	ø 63
D	6.4	ø 110
E	0.8	ø 63
F	0.8	ø 75
G	0.8	ø 110
H	0.8	ø 63
I	0.8	ø 110

Répartition des points 4.5

Total eaux usées = 9 Pts.

4.5



expert

7b

suissetec

2024

Procédure de qualification  
Installateur/trice sanitaire CFC

Pos. 1

Nom, prénom candidat:

Série 0

Candidat N°:

Nom du fichier:  
PQ\_CFC 2024\_SAN\_TP\_POS1\_7B\_Dim.cond.

Edit./Dat.: hibe | juli\_21  
Modifié: hibe | jan\_22  
Modifié: hibe | mrz\_22  
Modifié: LS | avril\_22  
Modifié: GN | sept\_22  
Modifié: GN | nov\_22

Echelle:  
1:50

Format:  
A 3

Feuille N°:  
7B

Solution