

Protokoll zur Prüfung der Unterkonstruktion

Protokoll Nr.

Bauherr

Objekt

Holzbauunternehmer

Spengler Unternehmung

Werkvertrag vom

Gebäudeteil

☐ Hauptdach ☐ Dachaufbauten ☐ Anbau

Dachform

☐ Satteldach ☐ Walmdach ☐ Krüppelwalmdach

☐ Pultdach ☐ Tonnendach ☐

Bezugshöhe des
Gebäudes

Meter über
Meer

Material Spenglerarbeiten

☐ Titan-Zink ☐ Kupfer ☐ Chrom-Nickel-Stahl

☐ Chrom-Stahl
verzinnt ☐ Aluminium ☐

Dachneigung in Grad

Sparrenlänge

Qualifikationsverfahren
Abschlussprüfung Spengler / Spenglerin EFZ

- Erforderliches Unterdach (nach Norm)
- ☐ Unterdach für normale Beanspruchung
 - ☐ Unterdach für erhöhte Beanspruchung
 - ☐ Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung

- Entspricht das Unterdach den Anforderungen?
- ☐ Ja ☐ Nein

Falls nein, Begründung

- Ist das Unterdach in die Rinne entwässert?
- ☐ Ja ☐ Nein

Wieviel muss der Lüftungsquerschnitt im Minimum betragen?

 mm

Wieviel beträgt der effektive Lüftungsquerschnitt?

 mm

- Lüftungsquerschnitt ist eingehalten
- ☐ Ja ☐ Nein

- Beträgt der freie Belüftungsquerschnitt an der Traufe mind. 50%?
- ☐ Ja ☐ Nein

- Verschmutzungen im Lüftungsgitter
- ☐ Ja ☐ Nein

Qualifikationsverfahren
Abschlussprüfung Spengler / Spenglerin EFZ

Ergebnis der Prüfung

- ☐ Keine Mängel
- ☐ Unwesentliche Mängel (Abnahme findet statt)
- ☐ Wesentliche Mängel (Abnahme wird zurückgestellt)

Bemerkungen

Datum

Unterschrift Holzbauer

Unterschrift Spengler

Unterschrift Bauherr